

水質試験検査結果表

採取年月日：2025年6月10日

試験項目\採水箇所	喜名小学校 喜名401	渡具知公民館 渡具知246-2	楚辺児童公園 楚辺1962	瀬名波FBIS前 瀬名波926-5	牧原児童公園 比謝315-1	水質基準
一般細菌	0	0	0	0	0	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	カドミウムの量に関して0. 003mg/L以下
水銀及びその化合物	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	水銀の量に関して0. 0005mg/L以下
セレン及びその化合物	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	セレンの量に関して0. 01mg/L以下
鉛及びその化合物	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	鉛の量に関して0. 01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	ヒ素の量に関して0. 01mg/L以下
六価クロム化合物	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	六価クロムの量に関して0. 02mg/L以下
亜硝酸態窒素	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	シアンの量に関して0. 01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0. 08	0. 08	0. 08	0. 08	0. 08	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	フッ素の量に関して0. 8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0. 016	0. 016	0. 017	0. 017	0. 017	ホウ素の量に関して1. 0mg/L以下
四塩化炭素	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002mg/L以下
1, 4-ジオキサン	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 04mg/L以下
ジクロロメタン	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 02mg/L以下
テトラクロロエチレン	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01mg/L以下
トリクロロエチレン	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01mg/L以下
ベンゼン	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01mg/L以下
塩素酸	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6mg/L以下
クロロ酢酸	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下
クロロホルム	0. 0058	0. 0048	0. 0046	0. 0046	0. 0043	0. 06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	<0. 002	0. 03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0. 0138	0. 0126	0. 0121	0. 0120	0. 0123	0. 1mg/L以下
臭素酸	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下
総トリハロメタン	0. 0336	0. 0301	0. 0287	0. 0284	0. 0290	0. 1mg/L以下
トリクロロ酢酸	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0. 0103	0. 0092	0. 0087	0. 0086	0. 0084	0. 03mg/L以下
ブロモホルム	0. 0037	0. 0035	0. 0033	0. 0032	0. 0040	0. 09mg/L以下
ホルムアルデヒド	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	<0. 001	0. 08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	0. 003	亜鉛の量に関して1. 0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0. 030	0. 031	0. 031	0. 033	0. 034	アルミニウムの量に関して0. 2mg/L以下
鉄及びその化合物	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	鉄の量に関して0. 3mg/L以下
銅及びその化合物	0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001	銅の量に関して1. 0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	14	14	14	14	14	ナトリウムの量に関して200mg/L以下
マンガン及びその化合物	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	マンガンの量に関して0. 05mg/L以下
塩化物イオン	21	21	21	21	21	200mg/L以下
カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	29	29	29	29	28	300mg/L以下
蒸発残留物	64	67	80	81	70	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2mg/L以下
ジェオスミン	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001mg/L以下
非イオン界面活性剤	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02mg/L以下
フェノール類	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	フェノールの量に換算して0. 005mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0. 8	0. 8	0. 8	0. 9	0. 8	3mg/L以下
pH値	7. 4	7. 5	7. 5	7. 5	7. 4	5. 8以上8. 6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5度以下
濁度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2度以下
残留塩素	0. 72	0. 7	0. 60	0. 56	0. 74	0. 1mg/L以上

*残留塩素については、水道法施行規則第17条3項における衛生上必要な措置での保持基準。

