

水質試験検査結果表

採取年月日：2026年6月9日

試験項目	採水箇所	喜名小学校 喜名401	渡具知公民館 渡具知246-2	楚辺児童公園 楚辺1962	瀬名波FBIS前 瀬名波926-5	牧原児童公園 比謝315-1	水質基準
一般細菌		0	0	0	0	0	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	カドミウムの量に関して0. 003mg/L以下
水銀及びその化合物		<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	水銀の量に関して0. 0005mg/L以下
セレン及びその化合物		<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	セレンの量に関して0. 01mg/L以下
鉛及びその化合物		<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	鉛の量に関して0. 01mg/L以下
ヒ素及びその化合物		<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	ヒ素の量に関して0. 01mg/L以下
六価クロム化合物		<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	六価クロムの量に関して0. 02mg/L以下
亜硝酸態窒素		<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	シアンの量に関して0. 01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0. 10	0. 11	0. 11	0. 11	0. 10	10mg/L以下
フッ素及びその化合物		<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	フッ素の量に関して0. 8mg/L以下
ホウ素及びその化合物		0. 016	0. 016	0. 016	0. 017	0. 016	ホウ素の量に関して1. 0mg/L以下
四塩化炭素		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 002mg/L以下
1, 4-ジオキサン		<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン		<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 04mg/L以下
ジクロロメタン		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 02mg/L以下
テトラクロロエチレン		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01mg/L以下
トリクロロエチレン		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01mg/L以下
P F O S 及び P F O A		<1	<1	<1	<1	<1	50ng/L (0. 00005mg/L) 以下
ベンゼン		<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	0. 01mg/L以下
塩素酸		<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	0. 6mg/L以下
クロロ酢酸		<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下
クロロホルム		0. 0049	0. 0047	0. 0040	0. 0054	0. 0044	0. 06mg/L以下
ジクロロ酢酸		<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03mg/L以下
ジブロモクロロメタン		0. 0137	0. 0182	0. 0171	0. 0204	0. 0180	0. 1mg/L以下
臭素酸		<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下
総トリハロメタン		0. 0321	0. 0374	0. 0343	0. 0418	0. 0365	0. 1mg/L以下
トリクロロ酢酸		<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 03mg/L以下
ブロモジクロロメタン		0. 0096	0. 0095	0. 0083	0. 0106	0. 0091	0. 03mg/L以下
ブロモホルム		0. 0039	0. 0050	0. 0049	0. 0054	0. 0050	0. 09mg/L以下
ホルムアルデヒド		0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 08mg/L以下
亜鉛及びその化合物		0. 001	0. 002	0. 003	0. 005	0. 004	亜鉛の量に関して1. 0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物		0. 030	0. 028	0. 027	0. 029	0. 027	アルミニウムの量に関して0. 2mg/L以下
鉄及びその化合物		<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	鉄の量に関して0. 3mg/L以下
銅及びその化合物		0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	0. 002	銅の量に関して1. 0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物		14	14	14	14	14	ナトリウムの量に関して200mg/L以下
マンガン及びその化合物		<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	マンガンの量に関して0. 05mg/L以下
塩化物イオン		22	22	22	22	22	200mg/L以下
カルシウム, マグネシウム等 (硬度)		28	28	28	27	27	300mg/L以下
蒸発残留物		99	90	86	87	82	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤		<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	0. 2mg/L以下
ジオスミン		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001	0. 00001mg/L以下
非イオン界面活性剤		<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 02mg/L以下
フェノール類		<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	フェノールの量に換算して0. 005mg/L以下
有機物 (全有機炭素 (T O C) の量)		0. 8	1. 0	1. 0	0. 8	0. 8	3mg/L以下
p H 値		7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	5. 8以上8. 6以下
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度		<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	5度以下
濁度		<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2度以下
残留塩素		0. 54	0. 72	0. 62	0. 34	0. 72	0. 1mg/L以上

*残留塩素については、水道法施行規則第17条3項における衛生上必要な措置での保持基準。

